Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Норильск

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@m4c.ru)

Предписания № 227/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Ганьжа С.Г.от 29.09.2016г. №227, в соответствии со ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов 07.10.2016 года и с 10.00 часов до 11.00 часов 31.10.2016 года государственным инспектором МО г. Норильск по пожарному надзору Тяпкиным Н.А и государственным инспектором МО г.Норильск по пожарному надзору Хмелевским Д.А., совместно с директором МБОУ «Лицей №3» Яковлевой С.В., юридический адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул.Комсомольская, 27а, адрес объекта: 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, 35 проведена плановая выездная проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
227/1/1	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	п.21 ППР РФ Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и други-	До 23.01.2017

	сцены в актовом зале с составлением соответствующего акта.	ми огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. ст.5 123-ФЗ Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ч.1 Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. ч.3 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	
227/1/2	Журнал учета первичных средств пожаротушения не ведется.	п.478 ППР РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. ст.5 123-ФЗ Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ч.1 Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. ч.3 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	До 23.01.2017

227/1/3	Директором учреждения Яковлевой С.В. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года (квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ №10849 от 16.09.2013 года).	п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п.32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. п.3 ППР РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	До 23.01.2017
227/1/4	Заведующим хозяйственной частью учреждения Рязановой Г.А. не пройдено	п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную	До 23.01.2017

	обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года (квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ №104 от 01.04.2013 года).	безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п.32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. п.3 ППР РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ППР РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.
2	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
3	НПБ, "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", (утверждены Прика-

	зом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору _____ Н.А. Тяпкин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«31» октября 2016 г. М.П.*

Государственный инспектор МО г.Норильск
Красноярского края по пожарному надзору _____ Хмелевский Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«31» октября 2016 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ представитель МБОУ «Лицей №3» по доверенности
Рязанова Г.А.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«31» октября 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19